

**INFORMACJA**

dla Wykonawców nr 1

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

**„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny – poprawa infrastruktury sportowej”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza systemową podłogę sportową ,przebadaną jako całość (nawierzchnia zespolona z konstrukcją) spełniającą 5 najistotniejszych parametrów normy **PN-EN 14904-2009** a mianowicie:

- amortyzacja uderzenia
- odkształcenie pionowe
- odbicie piłki
- odporność na obciążenia toczne
- tarcie

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby podłoga sportowa wykonana była na ruszcie drewnianym z warstwą użytkową z deszczulek dębowych gatunku I lakierowanych na budowie, grubości min. 22mm. Przy wykonaniu posadzki należy bezwzględnie zachować rzędną posadzki podaną w Projekcie Budowlanym.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby system podłogi (nawierzchnia zespolona z konstrukcją) posiadał zbadane i spełniał wszystkie parametry (13 sztuk) wyznaczone przez normę **PN-EN 14904-2009**?

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie wymagał aby cały system podłogi sportowej był zgodny z normą **PN-EN 14 904 :2009** oraz posiadał certyfikat jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność systemu podłogi w zakresie: amortyzacji, odkształcenia pionowego, odbicia piłki, tarcia (śliskość), odporności na obciążenia toczne.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający będzie żądał dołączenia do wniosku materiałowego (tj. przy weryfikacji przed przystąpieniem do montażu podłogi) dokumentu potwierdzającego fakt przebadania wymaganych przez normę **PN-EN 14904-2009** parametrów proponowanej podłogi - nawierzchni zespolonej z konstrukcją?

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie wymagał przed przystąpieniem do montażu certyfikatu zgodności z normą **PN -EN 14904: 2009** wystawionego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą w zakresie amortyzacji , odkształcenia pionowego, odbicia piłki, tarcia (śliskość), odporności na obciążenia toczne. Dodatkowo na materiały użyte do realizacji zadania Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie atesty i deklaracje zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY DALESZYCE**

**z up. BURMISTRZA**  
*Mariusz Porebski*  
**z-ca BURMISTRZA**