

Numer postępowania: *GMR.ZP.271.30.2018*

Daleszyce, 19.07.2018r.

INFORMACJA nr 4

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści możliwość zaprojektowania oczyszczalni ścieków w układzie przepływowym z wykorzystaniem okrągłych reaktorów biologicznych z zachowaniem wszystkich wymagań funkcjonalnych określonych w PFU? Takie rozwiązanie nie ingeruje w zapisy SIWZ, a będzie miało korzystne przełożenie na koszt inwestycji oraz wskaźniki ekonomiczne prowadzonego procesu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza reaktorów o kształcie okrągłym w rzucie. Zamawiający wybrał technologię przedstawioną w PFU jako właściwą do przeprowadzenia rozbudowy oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Zblokowany reaktor o kształcie prostokątnym w rzucie zajmuje mniej miejsca w terenie niż okrągłe reaktory biologiczne. Teren niezabudowany w zachodnio-południowej części działki jest pozostawiony jako rezerwa dla ewentualnej przyszłej rozbudowy oczyszczalni.

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński