



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Numer referencyjny: GMR.ZP.271.33.2018

Daleszyce, 07.08.2018r.

GMINA DALESZYCE
woj. świętokrzyskie

INFORMACJA nr 3
dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce.”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedz:

Zamawiający nie uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1200 do studzienek betonowych, ze względu na opisane w projektach warunki wodno-gruntowe określone jako średnio korzystne.

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTOTOMINY

Piotr Ferens