



Numer postępowania: GMR.ZP.271.36.2018

Daleszyce, 22.08.2018r.

INFORMACJA nr 4

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
“Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odniesienie się do poniższych kwestii:

- 1) Prosimy o potwierdzenie mocy nominalnej silnika pompy zatapialnej osadu zagęszczonego (oznaczenie urządzenia 19-P-7), ponieważ dostępne na rynku pompy spełniające specyfikację tego urządzenia mają silniki o mocy nominalnej ok. 3kW.
- 2) Podane w wymaganiach specyfikacji technicznej dokładne masy urządzeń oraz dokładne moce instalowanych silników elektrycznych mogą wskazywać na konkretnego producenta danego urządzenia. Uprzejmie prosimy o zmianę wymagań, tj. podanie tolerancji dla obu parametrów.

Odpowiedź:

- 1) W przypadku braku dostępności na rynku pompy spełniającej specyfikację pompy osadu zagęszczonego 19-P-7 (moc nominalna silnika pompy 2,3 kW) Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy o mocy nominalnej silnika 3 kW.
- 2) Zamawiający podaje tolerancje w zakresie masy i mocy urządzeń zamieszczonych w specyfikacji technicznej: $\pm 20\%$ w stosunku do wartości zamieszczonych w specyfikacjach technicznych.

Z up. **BURMISTRZA**
SEKRETARZ MIASTA I GMINY

Piotr Herens