



Numer postępowania: GMR.ZP.271.42.2018

Daleszyce, 18.09.2018r.

INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W ogłoszeniu z dnia 10.09.2018 w punkcie IV.1.5.) jest zapis o dopuszczeniu oferty wariantowej. W SIWZ brak zapisów. Prosimy o wyjaśnienie.

Złożenie oferty wariantowej na przepływową oczyszczalnię ścieków spełniającą ogólne wymagania PFU może być korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

Pytanie nr 2

Prosimy by Zamawiający wyłączył do osobnego postępowania wskazane jako niezbędne w SIWZ: koparko-ładowarkę oraz wózek widłowy. Serwisowanie ww. pojazdów na warunkach gwarancji oczekiwanej przez Zamawiającego jest praktycznie niemożliwe oraz podnosi znacznie koszt oferty.

Sądzimy, że wyłączenie ww. sprzętu do osobnego postępowania znacznie poprawi atrakcyjność ofert składanych Zamawiającemu. Sumarycznie ogłaszając dwa postępowania-Zamawiający osiągnie kilkaset tysięcy złotych oszczędności. Nasza prośba jest również zgodna z linią NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, które sugerują by zadania separować pod kątem ich celu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymienione w SIWZ: koparko-ładowarka i wózek widłowy są w zakresie realizacji Inwestycji przewidzianym dla Wykonawcy i są szczegółowo opisane w pkt 1.7.27 PFU

Pytanie nr 3

Jak Zamawiający rozumie możliwość złożenia oferty równoważnej zgodnie z punktem 3.1 w SIWZ? W jakiej formie ma być złożona oferta równoważna?

Odpowiedź:

Zapisy dotyczące równoważności zostały opisane w pkt. 3.4 SIWZ i nie wymagają doprecyzowania.

Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 27.09.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

- 1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Oferta na:

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce,



Numer postępowania: *GMR.ZP.271.42.2018*

gmina Daleszyce

„Nie otwierać przed 27.09.2018 r. godz. 09:15”.

2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat pok. 25), w terminie do dnia **27.09.2018r. do godz. 09:00**

3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – (świetlica pokój 13) w dniu **27.09.2018 r. o godz. 09:15.**

**Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA I GMINY**


Piotr Ferens