



LEGENDA:

- slupy istniejące bez zmian
- istniejąca skrzynka sterowniczo pomiarowa
- istn. oprawy
- proj. oprawy LED
- istn. przewód AsXSn 2x25mm²
- proj. kabel YAKXs 4x35mm² ETAP II
- proj. słup stalowy
- proj. kabel YAKXs 4x35mm²
- oddzielne opracowanie-ETAP I

Opracował: A. Grzegorzczak		Projektował: inż. J. Gudiński	
Kreślił:	Schemat rozwnięty oświetlenia- ze stacji NR 927-Borków WUT - ETAP II-		
Skala:			
ENNVELL			Rys. nr 2

System ochrony od porażen TN-C
Elementy projektowane pogrubiono