



Uziemienie
ochronne
 $R < 10 \Omega$

Uziemienie
ochronne
 $R < 10 \Omega$

Uwagi:

Przed przystąpieniem do wykopów pod słupy, należy porozumieć się z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. 26-021 Daleszyce, ul. Ługi 1, i uzgodnić miejsce i sposób prowadzenia prac ziemnych ze względu na przebiegającą wzdłuż drogi sieć wodociagową, która nie została zidentyfikowana i naniesiona na mapy.

- 1.- Istniejące na słupie nr 12 złącze pomiarowe SO należy zdemontować i zamontować na słupie projektowanym nr 12/1.
- 2.- Istniejące oprawy oświetleniowe na słupach nr 12 i 13 należy zdemontować i przekazać Inwestorowi.
- 3.- Wykopy pod projektowane słupy należy wykonywać w porozumieniu z Zakładem Usług Komunalnych.
- 4.- Wykopy za pomocą koparki można wykonywać do głębokości max. 1,0m a następnie ręcznie, nie wolno stosować Świdra!
- 5.- Uziemienia przy słupach krańcowych należy wykonywać również przy zachowaniu dużej ostrożności aby nie uszkodzić wodociagu. Pograżanie uziołów pionowych za pomocą wibromłota można wykonywać od głębokości, na której znajduje się wodociąg ok. 1,5m. Poziom umiejscowienia wodociagu należy uzgodnić z Zakładem usług Komunalnych.



Inwestor:	GMINA DALESZYCE – pl.Staszica 9, 26-021 DALESZYCE				
Temat:	Budowa oświetlenia drogowego na projektowanych słupach linii nn, zasilanej ze Stacji nr 638, przy drodze gminnej w msc. Daleszyce, ul. Ża Ściegami				
Tytuł rysunku:	OŚWIETLENIE DROGOWE SCHEMAT IDEOWY			Skala: – / –	
Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Podpis	Data:	
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Gil	SWK/0104/POOE/08		09-2015r.	
Sprawdził:	mgr inż. Romuald Stawiariski	KI-80/97		Nr rys. E-4	