

Daleszyce, dn. 13.01.2021 r.

INFORMACJA nr 4

dla Wykonawców

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 4.1 tabela 2 wymaga aby maksymalne wymiary dla paneli fotowoltaicznych wynosiły 2094 x 1038 x 35 mm, co wskazuje na panele fotowoltaiczne jednego producenta, ograniczając jednocześnie konkurencję. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych o wymiarach 2108 mm x 1048 mm x 40 mm, przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymaganych wartości. Zmiana ta nie spowoduje w żaden sposób spadku jakości całej instalacji, a zwiększy konkurencyjność rozwiązania, a jednocześnie możliwość uzyskania korzystniejszej ceny przez Zamawiającego.

Zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuści zmianę paneli na inne przy zachowaniu mocy instalacji i w wymiarze pozwalający zmieścić całą instalację we wskazanych miejscach.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycyjnego

Michał Cichocki