


Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

25 – 561 Kielce, ul. Witosa 86

tel. 41/344-89-85, fax. 41/344-54-14

e-mail: sekretariat@szmiuw.kielce.com.pl, www.szmiuw.kielce.com.pl

 URZĄD MIASTA I GMINY
W DALESZYCACH

 Przyjęto dn. 14.11.2017
Nr. 5338 podpis

P. J. Gresiński
16.11.2017

Wasze pismo z dnia: 16.10.2017 r. Znak:

Nasz znak: ŚZMIUW.TE.RK.520.203.2017

Data: 07.11.2017 r.

P. J. Stachowiak
P. A. Koszala - kopia + p.w.
14.11

 Urząd Miasta i Gminy
Daleszyce
Pl. Staszica 9
26-021 Daleszyce

 Sprawa dotyczy: wydania warunków technicznych na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Czarnej Nidy (Belnianki) w km 42+700 w msc. Daleszyce.

W odpowiedzi na w/w pismo, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach informuje, że w związku z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce zaleca aby:

- 1) zaprojektować w obrębie istniejącego wylotu odprowadzającego oczyszczone ścieki umocnienie skarp i dna rzeki Czarnej Nidy (Belnianki) w taki sposób, aby wypływające wody nie powodowały ich rozmywania (preferowane umocnienie materacem z kamienia łamanego w płótkach o frakcji od 50 mm do 600 mm w celu zabezpieczenia przed rozmywaniem). Wspomniane umocnienia nie mogą zmniejszać profilu poprzecznego rzeki,
- 2) w operacie wodnoprawnym zawrzeć graficzne i opisowe przedstawienie zajętości gruntów pokrytych wodą pod wylot wraz z ubezpieczeniem skarp i dna w/w ciekłu.

W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić wymagania określone w rozporządzeniu Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.

W celu ustalenia czy inwestycja leży w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią na rzece Czarnej Nidzie, należy skorzystać z Hydroportalu publikującego mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - <http://mapy.isok.gov.pl/imap/>.

Organem właściwym odnośnie zwolnienia z zakazów dla lokalizacji przedmiotowej inwestycji jest Dyrektor RZGW Kraków.

Operat wodnoprawny z rozwiązaniami projektowymi w zakresie wylotu do w/w rzeki należy udostępnić, do wglądu tut. Zarządowi - Rejonowy Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, piętro IX, pok. 907, 909-911, 25-520 Kielce, przed wystąpieniem o pozwolenie wodnoprawne.

 ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych

Pawel Taborski
Pawel Taborski