

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach  
Spółka z o.o.  
ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce  
NIP 657-28-83-110 Regon 260460763  
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy  
KRS 0000381317  
Kapitał zakładowy 415 000 PLN  
(4)

Znak: ZUK/p/95/2017

Daleszyce, 18.07.2017r.

**Gmina Daleszyce**

Plac Staszica 9,  
26-021 Daleszyce

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2017r. Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne na dostawę wody do rozbudowywanej i przebudowywanej oczyszczalni ścieków w msc. Daleszycach.

1. Doprowadzenie wody należy przewidzieć od rurociągu Ø 90 znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków (oznaczonego kolorem niebieskim na załączonej mapie).
2. Włączenie do rurociągu wykonać za istniejącą studnią wodomierzową.
3. Woda pobierana będzie w ilości:
  - ok. 1 m<sup>3</sup>/dobę na cele bytowo-gospodacze i utrzymania czystości,
  - ok. 6 m<sup>3</sup>/dobę na cele technologiczne,
  - ok. 10 l/s na cele p.poż.
4. Ciśnienie w sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni ścieków wynosi około 4,0 MPa.
5. Powyższe warunki ważne są 2 lata.

Z up. Prezesa Zarządu

mgr inż. Marcin Krogulec  
TECHNOLOG



