



Starostwo Powiatowe
Zakład nr 8
ul. Wrzobowa 44
25-734 Kielce

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
25 – 561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. 041/344-89-85, fax. 041/344-54-14
e-mail: sekretariat@szmiuw.kielce.com.pl, www.szmiuw.kielce.com.pl

**Zakład Ekspertyz i Projektowania
Oczyszczalni Ścieków
mgr inż. Adam Marzec**
ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce

Wasze pismo z dnia: Znak:
23.03.2017 r.

Nasz znak:
ŚZMiUW.TE.RK.521.12.2017

Data:
29.03.2017 r.

Sprawa dotyczy: zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów, gm. Daleszyce.

W odpowiedzi na w/w pismo Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach informuje, że zgodnie z ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów na trasie w/w inwestycji występują: rów melioracyjny o oznaczeniu R-A - dz. nr 774 obr. 01 Daleszyce (rys. nr 3) oraz sieć drenarska (rys. nr 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Brzechów I”.

Z uwagi na powyższe tut. Zarząd zaleca aby:

- 1) przejście pod dnem w/w rowu zaprojektować na głębokości min 1,0 m licząc od istniejącego dna do górnej krawędzi rury osłonowej rurociągu,
- 2) w przypadku przejścia metodą przekopu, zaprojektować umocnienie dna i skarpy narzutem kamiennym lub poprzez darniowanie (ubezpieczenie nie może zmniejszać przekroju poprzecznego rowu),
- 3) miejsce przejścia kolektorem ściekowym pod dnem rowu R-A oznakować w terenie w sposób widoczny i trwały,
- 4) w przypadku kolizji z elementami sieci drenarskiej tj. zbieraczami lub/i sączkami, podczas wykonywania wykopów, celem zachowania ich drożności, należy je naprawić z zachowaniem odpowiedniego spadku (zalecana naprawa odcinkami rur PVC o średnicy odpowiadającej uszkodzonemu odcinkowi sieci).

Jednocześnie informuję, że Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody (powstanie wybić, podtapianie budynków i terenów przyległych) wynikłe podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

Ponadto informuję, że Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na podstawie decyzji Starosty Powiatu Kieleckiego z dnia 19.07.2012 r. znak: RO-II.6620.7.2012 został wykreślony jako władający działkami na których zlokalizowany jest w/w rów melioracyjny tj. dz. nr ewid. 774; 1878/2; 1878/3 obr. 01 Daleszyce, gm. Daleszyce.

Do wiadomości:

1. Gmina Daleszyce

Wniosek z opinii
w sprawie z opinii

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Paweł Taborski
Paweł Taborski



ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW
W KIELCACH

Starostwo Powiatowe
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KIELCACH

ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce
tel./fax: (+48) 41 344 56 34, (+48) 41 344 27 20
e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl
www.wuoz.kielce.pl

ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

nak: IA.5152.30.2017.C

Kielce 2017.04.11

P. Adam Marzec
Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków,
ul. Jagiellońska 74,
25-734 Kielce

występujący jako pełnomocnik:
Gminy Daleszyce
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

Odpowiadając na pismo z dnia 23.03.2017 r. (wpływ: 27.03.2017 r.), w/s planowanego zadania legającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Kranowie, gm. Daleszyce

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków
opiniuje pozytywnie przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne

w oparciu o plany sytuacyjno-wysokościowe projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
stanowiące załącznik do niniejszej opinii

kazując na konieczność zapewnienia badań archeologicznych towarzyszących tej inwestycji w formie nadzoru archeologicznego,
zgodnie z art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t Dz. U. z 2014 poz. 16, ze zm. – zwanej dalej o.z.o.z.)

Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji na obszarze posiadającym rozpoznane stanowiska archeologiczne w ramach projektu Archeologicznego Zdjęcia Polski dla obszaru AZP nr 87-64. Przedmiotem nadzoru konserwatorskiej w tym wypadku są zabytki archeologiczne oznaczone jako dwa stanowiska archeologiczne oznaczone nr 20 i 21. Wspomniane zabytki włączone zostały do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Stanowiska te zostały wyznaczone dla ochrony nawarstwień kulturowych i struktur archeologicznych, chronionych w art. 3 pkt 4 ustawy o.z.o.z, związanych z funkcjonowaniem i rozwojem osadnictwa przedhistorycznego i średniowiecznego.

Ochronę zabytków archeologicznych, w myśl ustawy o.z.o.z, realizuje się m.in. poprzez zapewnienie nadzoru nad badaniami archeologicznymi, które rozumie się w myśl art. 3 pkt 11 jako działania mające na celu odkrycie, badanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego.

Z uwagi na powyższe, w myśl art. 31 ust. 1a ustawy o.z.o.z., istnieje konieczność zapewnienia nadzoru nad badaniami archeologicznymi. Mając na uwadze charakter i zakres planowanych prac nadzoru nad badaniami archeologicznymi, jak również obecny stan zagospodarowania obszaru inwestycji, badania te należy prowadzić w formie nadzoru archeologicznego. Konieczność ta wynika z możliwości natrafienia na stanowiska i struktury archeologiczne, które należy właściwie zabezpieczyć

i zadokumentować, do czego zobowiązują zapisy ustawy o.z.o.z. Nadzór archeologiczny, mający charakter prewencyjny, pozwoli właściwie wypełnić dyspozycje określone w art. 32 ustawy o.z.o.z.

Wspomniany nadzór archeologiczny należy przeprowadzić nad odcinkami inwestycji (kanały sanitarne wraz z przyłączami) przewidzianymi do realizacji na działkach:

- a) 233 (dr), 197/1, 196, 195/1, 194, 192/3, 192/2, 191, 190, 171/3, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1 – odcinek oznaczony kolorem zielonym na rysunku nr 10, stanowiącym załącznik do niniejszej opinii;
- b) 310, 1662, 1666, 1668, 1669, 1670, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 187, 188, 909, 908, 907, 861, 862, 863, 864 – odcinek oznaczony kolorem zielonym na rysunku nr 4, stanowiącym załącznik do niniejszej opinii;

Wskazuje się na konieczność uzgodnienia ww. inwestycji w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).



Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Daleszyce (inwestor) + załącznik
za pośrednictwem pełnomocnika:
P. Adam Marzec, przedstawiciela
Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków, ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce

2. Aa (IA- D.Cz.)

ZESTAWIENIE: zakres rzeczowy sieci
kanalizacji projektowanej w Kramowie gm. Daleszyce

L. p	Odcinek Kanalu	Długość odc.	Długości kanałów o średnicach		
			φ 250 DN 250	φ 200 DN 200	φ 160 DN 150
1	2	(m) 3	(m) 4	(m) 5	(m) 6
	KANAL „A”				
1	A 1 - A 16	543,5	—	543,5	—
2	A 16 - A 35	545,4	—	545,4	—
3	A 35 - A 41	190,5	—	173,1	17,4
4	A 41 - A 43	35,4	—	—	35,4
5	A 30 - A 48	118,8	—	30,5	88,3
6	A 36 - A 54	106,6	—	22,5	84,1
7	A 40 - A 56	25,0	—	25,0	—
8	A 49 - A 55	21,7	—	—	21,7
9	Łącznie kan „A”	1.586,9	—	1.340,0	246,9
	KANAL „B”				
10	A 19 - B 47	1.082,6	190,2	892,4	—
11	B 47 - B 55	218,0	—	126,5	91,5
12	B 18 - B 57	12,2	—	—	12,2
13	B 25 - B 58	22,1	—	—	22,1
14	B 27 - B 59	18,6	—	—	18,6
15	B 34 - B 63	99,8	—	—	99,8
16	B 51 - B 75	113,5	—	25,3	88,2
17	B 72 - B 76	20,3	—	—	20,3
18	B 1 - B 56	21,0	—	—	21,0
19	B 41 - B 65	27,5	—	—	27,5

ZESTAWIENIE: zakres rzeczowy sieci
kanalizacji projektowanej w kronowie gm. Moleszyce

L. p	Odcinek kanału	Długość odc.	Długości kanałów o średnicach		
			φ 250 DN 250	φ 200 DN 200	φ 160 DN 150
1	2	(m) 3	(m) 4	(m) 5	(m) 6
20	B45 - B66	48,4	—	—	48,4
21	B67 - B71	75,7	—	—	75,7
22	B32' - B79	135,0	—	—	135,0
23	Łącznie kan. „B”	1.894,7	190,2	1044,2	660,3
KANAL „C”					
24	B66 - C40	1.055,1	976,3	78,8	—
25	C40 - C66	595,0	—	505,4	89,6
26	C24 - C68	34,9	—	—	34,9
27	C47 - C76	254,0	—	156,5	97,5
28	C69 - C79	60,6	—	26,4	34,2
29	C77 - C80	16,1	—	—	16,1
30	C41 - C41'	31,3	—	—	31,3
31	Łącznie kan. „C”	2.047,0	976,3	767,1	303,6
KANAL „D”					
32	K - D34	1.095,3	—	1.016,5	78,8
33	D62 - D66	38,1	—	—	38,1
34	D34 - D37	142,2	—	—	142,2
35	D18 - D41	147,6	—	147,6	—
36	D38 - D46	20,9	—	—	20,9
37	D21 - D55	228,0	—	160,5	67,5



ŚWIĘTOKRZYSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KIELCACH

Zał. nr 6
Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce
25-211 Kielce
tel. (41) 347-04-71
fax. (41) 347-04-70

16

Dariusz Wróbel

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej

Kielce, dnia 10.08.2016.

Nasz znak:	ŚZDW.8013.6.84.2016.U-WD.Z.EW
Dotyczy:	decyzja

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 260) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem Pana Adama Marcy reprezentującego Zakład Ekspertyz i projektowania Oczyszczalni Ścieków, 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 74 pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Stanisława Staszica 9, 26-021 Daleszyce w sprawie uzgodnienia przebiegu i lokalizacji 7 szt. przejść poprzecznych kanalizacji sanitarnej w m. Kranów, gm. Daleszyce (dz. nr 189, 913) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 764

wyrażam zgodę

na przebieg i lokalizację 7 szt. przejść poprzecznych kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką Nr 764 w m. Kranów, gm. Daleszyce (dz. nr 189, 913)

- przejście Nr 1, dł. 26,7 mb w km 11+413;
- przejście Nr 2, dł. 25,7 mb w km 11+660;
- przejście Nr 3, dł. 39,2 mb w km 11+840;
- przejście Nr 4, dł. 25,2 mb w km 11+905;
- przejście Nr 5, dł. 27,6 mb w km 12+051;
- przejście Nr 6, dł. 25,6 mb w km 12+194;
- przejście Nr 7, dł. 29,6 mb w km 12+530

zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji.

Przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać metodą bezwykopową – przewiertem lub przecięciem na głębokości min. 1,6 m poniżej niwelety jezdni drogi wojewódzkiej bez naruszenia korpusu jezdni w rurach ochronnych.

Po zakończeniu robót należy doprowadzić pas drogowy do stanu pierwotnego.

Zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas wykonywania robót drogowych i eksploatacji drogi. Za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robót odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca robót drogowych w przypadku gdy uszkodzenie nastąpi z jego winy.

Wykonawca robót, bezpośrednio po umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym uprządkuje teren pasa drogowego wg warunków określonych przez zarządcę drogi.

Utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza.

Po zakończeniu robót należy przedłożyć do ŚZDW inwentaryzację powykonawczą.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.) oraz uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na podstawie art.40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 260) wydanej przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomością w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 764 (dz. nr 189, 913) na czas budowy w zakresie objętym niniejszą decyzją.

Ponieważ decyzja w całości uwzględnia żądania strony odstąpiono od uzasadnienia na podstawie art.107 § 4 K.p.a.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego po otrzymaniu niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Zakład Ekspertyz i Projektowania
Oczyszczalni Ścieków Adam Marzec
ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce
2. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Plac Stanisława Staszica 9
26-021 Daleszyce
3. A./a

Do wiadomości:

1. RDW Zgórsko

Załączniki:

1. Załącznik graficzny Nr 1

Z up. Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
mgr inż. Dariusz Wróbel
Z-ca DYREKTORA



ŚWIĘTOKRZYSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KIELCACH

Starosta Powiatowe 17
Załącznik nr 7
w Kielcach
ul. Jagiellońska 42
25-211 Kielce
25-602 Kielce
tel. (41) 347-04-71
fax. (41) 347-04-70

Dariusz Wróbel

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej

Kielce, dnia 15.03.2017.

Nasz znak: SZDW.U-WD.4341.20.2017.Z.EW

Dotyczy: decyzja

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w związku z wystąpieniem Pana Adama Marca reprezentującego Zakład Ekspertyz i projektowania Oczyszczalni Ścieków, 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 74 pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Stanisława Staszica 9, 26-021 Daleszyce w sprawie uzgodnienia lokalizacji 1 szt. przejścia poprzecznego kanalizacji sanitarnej w km 11+456 w m. Kranów, gm. Daleszyce (dz. nr 189) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 764

wyrażam zgodę

na lokalizację 1 szt. przejścia poprzecznego kanalizacji sanitarnej w km 11+456, dł. 29,0 mb pod drogą wojewódzką Nr 764 w m. Kranów, gm. Daleszyce (dz. nr 189) zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji.

Przejście poprzeczne pod drogą należy wykonać metodą bezwykopową – przewiertem lub przeciskiem na głębokości min. 1,6 m poniżej niwelety jezdni drogi wojewódzkiej bez naruszenia korpusu jezdni w rurach ochronnych wyprowadzonych poza pas drogowy.

Po zakończeniu robót należy doprowadzić pas drogowy do stanu pierwotnego.

Zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas wykonywania robót drogowych i eksploatacji drogi. Za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robót odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca robót drogowych w przypadku gdy uszkodzenie nastąpi z jego winy.

Wykonawca robót, bezpośrednio po umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym uprządkuje teren pasa drogowego wg warunków określonych przez zarządcę drogi.

Utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290.) oraz **uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego** na podstawie art.40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (jednolity tekst Dz. U. 2016r. poz. 1440) wydanej przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomością w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 764 (dz. nr 189) na czas budowy w zakresie objętym niniejszą decyzją.

Ponieważ decyzja w całości uwzględnia żądania strony odstąpiono od uzasadnienia na podstawie art.107 § 4 K.p.a.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni , licząc od dnia następnego po otrzymaniu niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Zakład Ekspertyz i Projektowania
Oczyszczalni Ścieków Adam Marzec
ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce
2. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Plac Stanisława Staszica 9
26-021 Daleszyce
3. A./a

Do wiadomości:

1. RDW Zgórsko

Załączniki:

1. Załącznik graficzny Nr 1

Z up. Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

mgr inż. Dariusz Wróbel
Z-ca DYREKTORA