

INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie nazw falowników użytych w specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia nie wskazuje nazw, producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przedmiotu.

Wymaga jedynie spełnienia minimalnych parametrów technicznych podanych w dokumentacji przetargowej tj.:

Tabela 3. Wymagania stawiane falownikom fotowoltaicznym.

Typ	Beztransformatorowy
Liczba zasilanych faz	3
Sprawność europejska	Minimum 98 %
Stopień ochrony	co najmniej IP 65
Współczynnik zakłóceń harmonicznyc prądu	do 3%
Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 2016/631 – NC RfG	Tak
Deklaracja „Niskonapięciowa” LVD 2014/35/EU	Tak
Deklaracja zgodności z Dyrektywą EU 2014/30/EU	Tak
Czas do ponownego uruchomienia po zaniku zasilania z sieci	Nie mniej niż 60s
Deklaracja zgodności z normą EN 50549 - 1:2019 (lub równoważne)	Tak
Sposób chłodzenia	Naturalna konwekcja lub wymuszona wentylatorowa

Pytanie nr 2

Czy jest możliwość zastosowania innych wyłączników nadmiarowy DC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia nadmiarowo prądowego DC, spełniających obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Pytanie nr 3

Czy jest możliwość podzielenia stringów oraz stołów przy instalacji w Niwach inaczej niż zostało podane w specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość przy zachowaniu całkowitej mocy instalacji i w wymiarze pozwalający zmieścić całą instalację na wskazanej działce w sposób umożliwiający jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto Zmawiający dokonuje modyfikacji:

1. pkt. 8.2. SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

8.2. Wymagany okres rękojmi na całość zamówienia (tj. prace projektowe oraz roboty) liczony od dnia dokonania Odbioru Końcowego i podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego wynosi min. 60 miesięcy, przy czym **wymagana gwarancja na panele fotowoltaiczne, falowniki i konstrukcję obowiązuje na okres minimum 10 lat, a także gwarancja utrzymania wydajności paneli minimum na 81 proc. na okres 25 lat.**

2. pkt. 22 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wpływające z zalecanej do przeprowadzania wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.

22.2 W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i SIWZ.

22.3 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

22.4 Jeżeli w zaferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje

22.5 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.4 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

22.6 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryt.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	Cena brutto	60%
2	Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	20%
3	Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	20%
Razem: 100% = 100 pkt.		

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

22.7 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	<p>Cena brutto</p> <p>Liczba punktów = $C_n/C_b \times 60$</p> <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C_n – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - C_b – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały 	60 %	60 pkt
2	<p>Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia</p> <p>Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco:</p> <p>1. Projektant</p> <p>Liczba zrealizowanych projektów dotyczących przedsięwzięć związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 projekt – 0 pkt. • 2-3 projekty – 5 pkt. • 4 lub więcej projektów – 10 pkt. <p>2. Kierownik budowy</p> <p>Liczba zrealizowanych przedsięwzięć związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 przedsięwzięcie – 0 pkt. • 2-3 przedsięwzięcia – 5 pkt. • 4 lub więcej przedsięwzięć – 10 pkt. <p><i>Informację należy wskazać w załączniku nr 1b do formularza ofertowego podając nazwę, datę zakończenia inwestycji oraz podmiot na rzecz, którego inwestycja została zrealizowana (Zamawiający).</i></p> <p><i>Nie złożenie wskazanego załącznika, bądź nie wskazanie którejkolwiek z wymaganych wyżej informacji będzie skutkowało nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert.</i></p>	20%	20 pkt
3	<p>Gwarancja jakości</p> <p>W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określonego długość okresu gwarancji jakości będzie to równoważne z udzieleniem gwarancji na okres 60 miesięcy.</p> <p>Za udzielenie gwarancji jakości na okres:</p> <p>poniżej 60 miesięcy, oferta zostanie odrzucona</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. • 90 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt. • 120 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt. <p>Informację należy wskazać w formularzu ofertowym</p>	20%	20pkt

22.8 Zamawiający w odniesieniu do Wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania

Numer referencyjny: WI.ZP.271.1.20.2020

wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego Wykonawcy.

W związku z powyższym, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 19.01.2021 r.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Oferta na zadanie pn.:

„Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce”

Nie otwierać przed **19.01.2021 r. godz. 09:15.**

2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce (sekretariat - pokój nr 1) – w terminie do dnia **19.01.2021 r. do godz. 09:00.**

3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce, w dniu **19.01.2021 r. o godz. 09:15.**

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonuje modyfikacji załącznika 1 i 7 do SIWZ, aktualna treść zostaje zamieszczona na stronie w dniu 07.01.2021r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycyjnego
Michał Cichoński
Michał Cichoński