

Numer referencyjny: AR.ZP.271.4.2021

GMINA DALESZYCE
Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
woj. świętokrzyskie
NIP 657-25-25-617

Daleszyce, 02.04.2021 r.

INFORMACJA nr 3

dla Wykonawców

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Daleszyce”
(w systemie zaprojektuj i wybuduj)**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie, czy ilość audytowa tj. 224 m² docieplenie wełną mineralną gr. 15 cm dachu poddasza użytkowego jest adekwatna do stanu faktycznego? Po wykonaniu pomiarów stwierdzamy iż izolację, która będzie układana w przestrzeniach dachu oscyluje w okolicy 1514 m².

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że do termomodernizacji przewidziano **całą** połąć dachu budynku – zarówno nad częścią użytkową nowej szkoły (docieplenie w połąć oraz pełne docieplenie facjatek) jak i na części nieużytkowej nad starą częścią szkoły (docieplenie w poziomie).

Należy również uwzględnić przy ociepleniu w poziomie starej części szkoły wykonanie pełnego deskowania z płyt OSB na ruszcie drewnianym w 1/3 części dachu, zaś na pozostałej części wykonanie podestów z płyt OSB, jako dojścia do kominów.

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński