

RO.II.6223-72/02

Kielce 2002-12-28

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071), art. 37, 122 ust. 1 pkt 1, 123 ust. 2, 127 ust 1 i 2, art. 128 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zmianami), rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Daleszyce z dnia 7 listopada 2002 roku znak: Rg-W/1/2002 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rzeki Pierzchnianki w zbiorniku wodnym „Wojciechów” oraz zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku

o r z e k a m :

1. Udzielam Gminie Daleszyce pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rzeki Pierzchnianki w km 5+000 na jazu zbiornika wodnego „Wojciechów” do rzędnych – wyznaczonych koroną szandorów:

- 250,90 m n.p.m. - piętrzenie normalne, powierzchnia zalewu zbiornika 7,2 ha, objętość wody w zbiorniku $V = 104550 \text{ m}^3$. Piętrzenia normalne obowiązuje od dnia 5 marca do dnia 15 października każdego roku,
- 251,00 m n.p.m. - piętrzenie maksymalne w czasie przyborów, powierzchnia zalewu zbiornika 7,5 ha, objętość wody w zbiorniku $V = 111900 \text{ m}^3$
- 250,50 m n.p.m. - piętrzenie minimalne, powierzchnia zalewu zbiornika 6,45 ha, objętość wody w zbiorniku $V = 77250 \text{ m}^3$. Piętrzenie zimowe obowiązuje od dnia 16 października do dnia 4 marca następnego roku.

2. Określam:

1) Parametry jazu betonowego w km 5+000 rzeki Pierzchnianki:

- klasa budowlI - IV
- światło brutto - $4 \times 1,35 \text{ m} + 4 \times 0,15 \text{ m} = 6,0 \text{ m}$
- zamknięcia główne jazu - dwa przesła skrajne – szandory drewniane grubości 80 mm.

dwa przęsła środkowe – zasuwy drewniane grubości 80 mm wyciągane za pomocą palczatek,

- zamknięcia remontowe - belki szandorowe
- poziom progu dolnego - 247,50 m n.p.m.
- poziom progu górnego - 248,50 m n.p.m.
- wysokość piętrzenia normalnego - 3,40 m

2) Parametry grobli czołowej będącej jednocześnie drogą ze wsi Szczecno do wsi Komórki:

- długość - 210 m
- szerokość całkowita korony - 12,0 – 15,0 m w tym nawierzchnia asfaltowa 6,0 m
- nachylenie skarp - 1 : 2
- skarpa odwodna grobli - umocniona płytami żelbetowymi grubości 16 cm na geowłókninie,
- pobocze zapory - umocnione tłuczniem kamiennym grubości 20 cm na szerokości 3.0 m i długości 246.0 m,
- w grobli znajduje się młyn ujęciowy o długości 20,0 m i ϕ 30 cm, doprowadzający wodę na stawy Pana Jerzego

3) Parametry koryta rzeki Pierzchnianki poniżej jazu zbiornika „Wojciechów”

- średnia szerokość dna - 3.0 m
- nachylenie skarp - 1 : 1 – 1 : 2
- średnia głębokość - 2,0 m

3. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam do **30 czerwca 2022 roku** pod następującymi warunkami:

- 1) piętrzenia wody na jazu do rzędnych określonych w punkcie 1. niniejszej decyzji.
- 2) odtwarzania znaku normalnego i zimowego poziomu piętrzenia – linie oznaczone kolorem niebieskim na lewym skrzydle wlotu.
- 3) konserwowania i utrzymywania w należyłym stanie technicznym jazu z mostem w km 5+000 rzeki Pierzchnianki oraz żelbetowego pomostu stanowiącego przystań kajakową.
- 4) zachowania przepływu nienaruszalnego w wysokości $Q_n = 0.18 \text{ m}^3/\text{s}$, co stanowi warstwę przelewową 7.0 cm przez zamknięcia jazu.
- 5) ubezpieczenia koryta rzeki Pierzchnianki na długości 50 m tj. poniżej jazu zbiornika w km 4+990 – 4+940 poprzez :
 - a) w km 4+990 – 4+960 tj. na długości 30 m
 - kieszka faszynowa ϕ 20 cm

- narzut kamienny grubości 20 cm w płotkach 1 x 1 m na wysokość skarp 2,0 m, powyżej obsiew mieszanką traw,

b) w km 4+960 – 4 +940 tj. na długości 20 m

- kieszka faszynowa ϕ 20 cm
- narzut kamienny grubości 20 cm w płotkach 1 x 1 m na wysokość skarp 1,0 m, powyżej obsiew mieszanką traw,

4. Zobowiązuję Gminę Daleszyce do:

- 1) wykonania prac ubezpieczeniowych w korycie rzeki Pierzchnianki do dnia 30 października 2003 roku,
 - 2) powiadomienia administratora rzeki Pierzchnianki tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowego Oddziału w Kielcach oraz tut. Starostwa o zakończeniu prac ubezpieczeniowych w korycie rzeki Pierzchnianki,
 - 3) powiadomienia Pana Jerzego – właściciela obiektu stawowego graniczącego z rzeką, o zakończeniu wykonania ubezpieczenia koryta, w celu przejścia przez w/w obowiązkowi utrzymania i konserwacji koryta rzeki Pierzchnianki na długości 105 m licząc od jazu w dół,
5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
6. Zatwierdzam „Instrukcję utrzymania i eksploatacji zbiornika wodnego w Wojciechowie” opracowaną przez inż. Stanisława Brelaka w październiku 2002 roku. Zobowiązuję administratora zbiornika do:
- 1) prowadzenia książki utrzymania obiektu, w której należy dokonywać zapisów dotyczących wykonanych przeglądów okresowych, robót konserwacyjnych, oceny stanu technicznego budowli, przepływu wielkich wód itp.,
 - 2) stopniowego napełniania i opróżniania zbiornika - szybkość podnoszenia i opadania zwierciadła wody w zbiorniku nie może być większa niż 20 cm na dobę.
 - 3) dokonywania przeglądów bieżących, okresowych, awaryjnych i poawaryjnych zbiornika wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi.
 - 4) wykonywania napraw i usuwania wszelkich stwierdzonych uszkodzeń na zbiorniku.
 - 5) prowadzenia prawidłowej eksploatacji zbiornika w warunkach normalnego, podwyższonego oraz w czasie przepływu wielkich wód. Ponieważ zbiornik „Wojciechów” z uwagi na małą pojemność i ograniczone możliwości piętrzenia nie posiada rezerwy powodziowej. wodv

wielkie przy napelnieniu do rzędnej 251,00 m n.p.m. powinny być przepuszczane przez wszystkie światła jazu,

- 6) powiadamiania Pana Jerzego o stanach awaryjnych na zbiorniku.

UZASADNIENIE

Jaz z mostem na rzece Pierzchniance w km 5+000 wybudowany został w latach 1970-73 przez Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Kielcach. Ponieważ podczas budowy jazu nie przewidziano odbudowy istniejącego zbiornika – stawu, ani regulacji rzeki Pierzchnianki, PZDL w Kielcach nie przyjął na siebie obowiązków w zakresie użytkowania urządzeń piętrzących. Jaz pozostał bez piętrzenia do roku 1983, tj. do czasu, kiedy Pan Stanisław uzyskał pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze zbiornika dla potrzeb stawów rybnych położonych tuż poniżej zbiornika. Piętrzenie wody na jazu ustalono do rzędnej 251,20 m n.p.m. oraz 251,30 m n.p.m. w czasie splywu wielkich wód. Od tego czasu zbiornik „Wojciechów” wykorzystywany jest jako zbiornik małej retencji i służy głównie do rekreacji oraz wypoczynku. Wojewoda Kielecki w roku 1994 zezwolił Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Zarządowi Głównemu w Warszawie na korzystanie z wód zbiornika „Wojciechów” dla celów rybackich. Pozwolenie obowiązuje do końca 2004 roku.

Aktualnie właścicielem stawów rybnych położonych poniżej zbiornika, które zasilane są wodę ze zbiornika poprzez młoch ujęciowy znajdujący się w grobli czołowej, jest Pan Jerzy

W czasie powodzi w 2001 roku na zbiorniku wystąpiły zniszczenia m.in. wyrwa w grobli czołowej i zamulenie czaszy. W roku 2002 Urząd Gminy Daleszyce dokonał odbudowy powstałych zniszczeń. Wykonano odmulenie czaszy zbiornika, umocnienie skarpy odwodnej grobli czołowej (droga powiatowa) płytami żelbetowymi na geowłókninie, utwardzenie pobocza drogi tłuczniem kamiennym grubości 20 cm na szerokości 3,0 m i długości 246 m, wymieniono szandory na jazu (dwa skrajne przęsła), a dwa środkowe przęsła zamieniono na zasuwki płaskie drewniane wyciągane za pomocą palczatek i ubezpieczono skarpy rzeki poniżej jazu płytami betonowymi na długości 5,0 m. Dla celów rekreacji i sportów wodnych od strony zachodniej zbiornika wykonano pomost kajakowy w kształcie litery T, w którym zamontowano uchwyty do mocowania sprzętu pływającego. Na wykonanie pomostu Gmina Daleszyce uzyskała zezwolenie Starosty Kieleckiego – decyzja znak: RO.II.6223-11/02 z dnia 29 kwietnia br. Wzdłuż zapory czołowej wykonano również oświetlenie uliczne. W wyniku odmulenia zbiornika, powierzchnia zbiornika uległa zwiększeniu z 6,77 ha do 7,20 ha, a objętość zbiornika z 77180 m³ do 104550 m³.

Z chwilą zakończenia remontu zbiornika „Wojciechów” Wójt Gminy Daleszyce wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rzeki Pierzchnianki w

zbiorniku oraz zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku. Do wniosku dołączone zostały: „Operat wodnoprawny – zbiornik wodny w Wojciechowie” oraz „Instrukcja utrzymania i eksploatacji zbiornika wodnego w Wojciechowie” opracowane przez inż. Stanisława Brelaka w październiku 2002 roku.

Dnia 28 października br. przeprowadzono rozprawę administracyjną, podczas której ustalono, że w dokumentacji nie rozstrzygnięto następujących kwestii: sposobu i odcinka zabezpieczenia koryta rzeki Pierzchnianki poniżej jazu, odpowiedzialnego za utrzymanie koryta rzeki po wykonaniu umocnienia, zapewnienia dojazdu do rzeki Pierzchnianki przez grunty należące do Pana Jerzego i do Lasów Państwowych Nadleśnictwa Daleszyce oraz odpowiedzialnego za utrzymanie porządku na obrzeżach zbiornika. Strony obecne na rozprawie ustaliły, że dokumentacja zostanie o powyższe uzupełniona i w terminie dwóch tygodni przeprowadzona zostanie kolejna rozprawa.

Po dostarczeniu przez projektanta „Uzupełnienia do operatu wodnoprawnego – zbiornik wodny w Wojciechowie”, tut. Starostwo zawiadomiło o powyższym wszystkie zainteresowane strony i dnia 16 grudnia br. przeprowadziło kolejną rozprawę administracyjną. W rozprawie uczestniczyli: przedstawiciele tut. Starostwa, Urzędu Gminy Daleszyce, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowego Oddziału w Kielcach, Lasów Państwowych Nadleśnictwa Daleszyce, Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Kielcach, Pan Jerzy - właściciel stawów rybnych oraz autor dokumentacji. Pozostałe strony pomimo prawidłowego powiadomienia nie stawily się na rozprawę.

Podczas rozprawy zapoznano strony z dokumentacją techniczną, w której ustalono, iż umocnienie koryta rzeki Pierzchnianki poniżej jazu wykonać należy na długości 50 m. Koryto umocnione zostanie kieszką faszynową ϕ 20 cm, a na skarpach wykonany zostanie narzut kamienny grubości 20 cm w płotkach 1 x 1 m. Powyżej narzutu kamiennego wykonany zostanie obsiew mieszaną traw. Prace ubezpieczeniowe zakończone zostaną do dnia 30 października 2003 roku. Po wykonaniu w/w ubezpieczenia, obowiązek utrzymania koryta (na długości 105 m) spoczywać będzie na Panu Jerzym korzystającym z piętrzenia wody w zbiorniku. Właściciel stawów wyraził na powyższe rozwiązanie zgodę informując równocześnie zebranych, że do końca czerwca 2003 roku uaktualni posiadane pozwolenie wodnoprawne na pobór wody dla potrzeb swojego obiektu stawowego. Przedstawiciel Nadleśnictwa Daleszyce poparł wniosek Gminy Daleszyce i wyraził zgodę na udostępnienie przejazdu przez teren działek Nadleśnictwa w okresach występowania stanów awaryjnych i koniecznych dla konserwacji. Przedstawiciele SZMiUWRO w Kielcach oraz PZW Okręg w Kielcach nie wnosili zastrzeżeń do przyjętych ustaleń. PZWO w Kielcach poinformował jednocześnie, że bezpośrednim opiekunem pod względem gospodarki rybacko-

wędkarskiej na zbiorniku będzie Koło Wędkarskie przy Urzędzie Gminy w Daleszycach. Zasady utrzymania porządku wokół zbiornika zostaną ustalone między Kołem a UG w Daleszycach przy udziale Zarządu Okręgu w Kielcach.


W oparciu o zebrany materiał dowodowy postanowiono złożony przez Wójta Gminy Daleszyce wniosek załatwić pozytywnie.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz. 960/ oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176) wnioskodawca uiścił dnia 28 listopada 2002 roku opłatę skarbową za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 190 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych) na konto Urzędu Miasta Kielc Nr konta: BGŻ S.A. Oddział Kielce 20301374-22099-3600-11 (kopia dowodu wpłaty w aktach sprawy).

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy
26-021 Daleszyce
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków
3. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Rejonowy Oddział w Kielcach w/m
- 4.
5. w Kielcach
6. elce
7. :h w/m
7. leszyce
8. -021 Daleszyce
9. -021 Daleszyce
10. -021 Daleszyce
11. -021 Daleszyce
12. -021 Daleszyce
13. -021 Daleszyce
- 14.
15. -021 Daleszyce
16. -021 Daleszyce



Z UP. STAROSTY

Zenon Janus
CZŁONEK ZARZĄDU